


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30
тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 583702687/583702001
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ Л041-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»


И.В. Летучева
22.04.2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.24.00660 от 22.04.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "Возрождение" (ИНН 5814901116; ОГРН 1125809001405)
2. **Юридический адрес:** Пензенская область, Иссинский район, с. Булычево, ул. Школьная, 7
Фактический адрес: Пензенская область, Иссинский район, с. Булычево, ул. Школьная, 7
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Муниципальное унитарное предприятие "Возрождение", Пензенская область, Иссинский район, с. Булычево, ул. Школьная, 7, с. Булычево, ул. Привокзальная, 54, водопроводный кран
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 09.04.2024 с 13:40 до 13:55
Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене
При отборе присутствовал(и) И.о. директора Суворова Т.А.
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2024 16:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1560/23 от 16.11.2023
Заявление (заявка) № 89 от 08.04.2024
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 24.660 7
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 31955.1-2013 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Протокол № 7.24.00660

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

стр. 1 из 2

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Санитарно-микробиологический анализ воды
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1,5.2,5.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3.2
ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-BM/02-05-2023/243023251 от 02.05.2023	01.05.2024
2	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-BM/20-03-2024/326822794 от 20.03.2024	19.03.2025

11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 09.04.2024 16:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 660					
испытания проведены по адресу: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Санитарно - гигиеническая лаборатория					
дата начала испытаний 09.04.2024 16:30 дата выдачи результата 22.04.2024 09:41					
1	Интенсивность запаха при температуре 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,81±0,16	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 09.04.2024 16:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 660					
испытания проведены по адресу: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Санитарно - гигиеническая лаборатория					
дата начала испытаний 09.04.2024 16:30 дата выдачи результата 22.04.2024 09:41					
1	Цветность**	градус	17,6±3,5	не более 20,0	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Испытания проводил(и): Тупикова М. Н., фельдшер-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 09.04.2024 16:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 660					
испытания проведены по адресу: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория					
дата начала испытаний 09.04.2024 16:20 дата выдачи результата 12.04.2024 14:32					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	менее 0,33	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1,5.2,5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Испытания проводил(и): Акбашева Ф. И., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене