



Утверждены

и.о.директора

МУП «Каменно-Бродское ЖКХ»

О.А. Недопекина.

Технические условия

при подключении к центральному водопроводу и пользовании водой

Водопользователь подключается к центральному водопроводу, пролегающему на глубину 2м. представленный полиэтиленовой трубой диаметром 90мм. Врезка производится трубой из металлопласта Ø 15-20мм., хомутом с краном. На месте подключения должен быть водораспределительный колодец Ø 1,5м. Водопользователь обязан поставить на месте основного ввода в дом счетчик и счетчики, если есть дополнительные вводы в местах полива и хозяйственных построек.

Обеспечить нормальную техническую эксплуатацию и содержание водопроводных сетей, находящихся на стороне водопроводного ввода, водораспределительных колодцев и своевременно устранять утечки. Своевременно извещать предприятие об изменениях объёма потребления воды, площади приусадебного хозяйства, численности проживающих, наличии автотранспорта. Допускать представителя МУП для проверки счетчика воды, вводов, количества скота, автотранспорта, огорода, количества пользователей водой.

Количество израсходованной воды, определяется по показаниям счётчика воды установленных на водопроводных вводах.

Снятие показаний счётчиков воды производится представителем предприятия в присутствии водопользователя.

При невозможности снятия показаний не по вине водопользователя количество израсходованной воды определяется по среднесуточному расходу за предыдущие три расчетных месяца работающего счётчика воды. Порядок расчета сохраняется на срок до возникновения возможности снятия его показаний.

При отсутствии водораспределительного колодца, негерметичном закрытии водопроводных линий и устройств принадлежащих водопользователю не соблюдение правил эксплуатации водопровода, при обнаружении несанкционированной врезки ответственность за подтопление помещений и вызванный этим материальный ущерб несет водопользователь.

При обнаружении несанкционированной врезки в водопровод, не правильной работы или не исправности счётчика воды, возмещается ущерб в размере 5 (пять) тысяч рублей.

В случае перерывов подачи воды не по вине водопользователя продолжительностью свыше трех дней расчет за отпущенную воду при отсутствии счётчика воды и производится за время фактической подачи воды.

Ремонт водопроводной сети от центрального водопровода к дому производится водопользователем самостоятельно. При аварии центрального водопровода на определенной улице ремонт производится унитарным предприятием совместно с водопользователями проживающими на этой улице.

Водопользователь обязан вносить дополнительные взносы по мере надобности.