

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Испытательный лабораторный центр


**Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30
тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ЛО41-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Помощник врача по общей гигиене
ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»

 Д.В. Егоров
28.03.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.25.00541 от 28.03.2025**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Каменно-Бродское ЖКХ"
(ИНН 5814003031; ОГРН 1035801301744)

2. Юридический адрес: 442714, Пензенская область, Иссинский район, с. Каменный Брод, ул. Центральная, д.7
Фактический адрес: 442714, Пензенская область, Иссинский район, с. Каменный Брод, ул. Центральная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Филиал МБОУ "Средняя школа с. Уварово в селе Каменный Брод. с. Каменный Брод, ул. Проезжая, 13

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2025 с 08:50 до 09:05

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Недопекина О.А. директор

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 14:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 159/25 от 27.01.2025
Заявление (заявка) № 90 от 11.03.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25.541 7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.00541 от 28.03.2025

стр. 1 из 2

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/02-05-2024/337709100 от 02.05.2024	01.05.2025
2	Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 541					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:54					
1	Интенсивность запаха при температуре 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	2,1±0,4	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 541					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:54					
1	Цветность**	градус	27,1±5,4	не более 20,0	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм					
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 541					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:40 дата выдачи результата 18.03.2025 09:47					
1	Escherihia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Испытания проводил(и): Сарайкина Е. В., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30
тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001
УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047
Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ Л041-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Помощник врача по общей гигиене
ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»

 Д.В. Егоров
28.03.2025 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.25.00542 от 28.03.2025**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Каменно-Бродское ЖКХ"
(ИНН 5814003031; ОГРН 1035801301744)

2. Юридический адрес: 442714, Пензенская область, Иссинский район, с. Каменный Брод, ул. Центральная, д.7
Фактический адрес: 442714, Пензенская область, Иссинский район, с. Каменный Брод, ул. Центральная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: с. Каменный Брод, ул. Центральная, 18. Водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2025 с 09:10 до 09:25

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Недопекина О.А. директор

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 14:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 159/25 от 27.01.2025
Заявление (заявка) № 90 от 11.03.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25.542 7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.00542 от 28.03.2025

стр. 1 из 2

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/02-05-2024/337709100 от 02.05.2024	01.05.2025
2	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -


12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 542					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:54					
1	Интенсивность запаха при температуре 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	2,3±0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 542					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:54					
1	Цветность**	градус	26,4±5,3	не более 20,0	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04
Дополнительная информация: Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм					
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 542					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:40 дата выдачи результата 18.03.2025 09:48					
1	Escherihia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Испытания проводил(и): Сарайкина Е. В., фельдшер-лаборант					

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильян А. В., помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Испытательный лабораторный центр

**Пензенский филиал по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36

Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 440000, Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова д. 30

тел.: 8 (8412) 58-81-92; факс: 8 (8412) 52-11-00; e-mail: sanepid-gd@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 33208000 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/583443001

УФК по Пензенской области л/сч 20556В79020 ЕКС 40102810045370000047

Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ЛО41-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Помощник врача по общей гигиене
ИЛЦ Пензенского филиала
по железнодорожному транспорту
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»

_____ Д.В. Егоров
28.03.2025 г.

м.п.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 7.25.00543 от 28.03.2025**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Каменно-Бродское ЖКХ"
(ИНН 5814003031; ОГРН 1035801301744)

2. Юридический адрес: 442714, Пензенская область, Иссинский район, с. Каменный Брод, ул. Центральная, д.7
Фактический адрес: 442714, Пензенская область, Иссинский район, с. Каменный Брод, ул. Центральная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: с. Каменный Брод, ул. Садовая, 35. Водонапорный бак

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2025 с 09:40 до 09:55

Ф.И.О., должность: Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Недопекина О.А. директор

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 14:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 159/25 от 27.01.2025

Заявление (заявка) № 90 от 11.03.2025

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25.543 7

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31940-2012 "Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов." метод 1

ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости." п.4 (метод А)

Протокол лабораторных испытаний № 7.25.00543 от 28.03.2025

стр. 1 из 3

Результаты исследований относятся к объектам, прошедшим испытания и отбор. Протокол не может быть частично воспроизведен без
письменного разрешения ИЛЦ.

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ." п.6 (метод Б)
ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ." п.9 (метод Д)
ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ." п. 5(метод А)
ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая . Методы измерения массовой концентрации общего железа" п.2
ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая . Методы определения содержания хлоридов" п.2
ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96) "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов" (вариант А)
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.1-5.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 6.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3; п.10.4
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.7.3
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Перманганатная окисляемость в питьевых, природных и сточных водах
ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные GH202	15104596	44186	С-ВМ/02-05-2024/337709103 от 02.05.2024	01.05.2025
2	Весы электронные ProSPS202F	7130060339	16315-08	С-ВМ/02-05-2024/337709100 от 02.05.2024	01.05.2025
3	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В	VEC 1209003	41144-09	С-ВМ/27-02-2025/412974908 от 27.02.2025	26.02.2026

11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: 440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 30, Микробиологическая лаборатория, Санитарно - гигиеническая лаборатория

13. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 543					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:55					
1	Интенсивность запаха при температуре 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	1,26±0,25	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2025 14:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 543					
дата начала испытаний 13.03.2025 14:50 дата выдачи результата 21.03.2025 14:55					
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045-2014 п. 5(метод А)
2	Железо (Fe) (суммарно)	мг/дм3	0,17±0,04	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость	°Ж	6,9±1,0	не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А)
4	Нитраты	мг/дм3	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д)
5	нитриты	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б)
6	Массовая концентрация сухого остатка**	мг/дм3	300±27	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2.114-97
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм3	2,74±0,27	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
8	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)**	мг/дм ³	125±11	не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1
9	фториды	мг/дм ³	более 1	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96) (вариант А)
10	Хлориды	мг/дм ³	18,6±0,5	не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Цветность**	градус	6,5±2,6	не более 20,0	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04

Дополнительная информация:

Согласно п.7 ГОСТ Р 57164-2016 измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм

Испытания проводил(и): Летучева И. В., биолог

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 13.03.2025 14:30

Регистрационный номер пробы в журнале 543


дата начала испытаний 13.03.2025 14:40 дата выдачи результата 18.03.2025 09:49

1	Escherihia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.4
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Испытания проводил(и): Сарайкина Е. В., фельдшер-лаборант

** Результат является среднеарифметическим значением из двух параллельных определений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола :

 Ильин А. В., помощник врача по общей гигиене